

АКТ

о результатах контроля по итогам внепланового мероприятия контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 28.12.2023 № 01-12-799/3 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

18.03.2025 было осуществлено внеплановое мероприятие контроля за исполнением концессионером ООО «Сургутские городские электрические сети» условий концессионного соглашения от 28.12.2023 № 01-12-799/3, в связи с поступившей жалобой [] по факту образовавшегося провала грунта под опорой, расположенной по улице Григория Кукуевицкого, 17/1 (ориентир – въезд в паркинг).

Концессионер уведомлен о проведении внепланового мероприятия контроля в соответствии с письмом № 01-02-4133/5 от 17.03.2025.

При проведении внепланового мероприятия контроля присутствовали:

Биль Ольга Олеговна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Байков Андрей Борисович	заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Администрации города
Дерюшев Владислав Андреевич	главный специалист отдела организации содержания и контроля улично-дорожной сет МКУ «ДДТиЖКК»
Егоров Илья Александрович	заместитель главного инженера по уличному освещению ООО «Сургутские городские электрические сети»

По результатам внепланового мероприятия контроля выявлено:

Объект «Наружное электроосвещение 0,4 кВ улица Григория Кукуевицкого (от пр. Набережный до ул. Магистральная)» передан ООО «Сургутские городские электрические сети» по концессионному соглашению (пункт 1.127 Приложения № 1).

Опора наружного освещения, относительно которой поступило обращение, расположена в непосредственной близости от въезда в паркинг, имеет маркировку «7», огорожена металлическим забором.

Доступ к опоре освещения ограничен ввиду наличия металлического забора, в результате визуального осмотра установлено наличие снежных масс в пределах зоны расположения. Подтвердить факт и объем провала грунта под опорой не представляется возможным.

Требования по результатам проведения внепланового мероприятия контроля:

1. МКУ «ДДТиЖКК» направить письмо в адрес ПГСК «ФАЭТОН-ЭКСПРЕС» с требованием очистить снежные массы в пределах зоны расположения опоры

№ 7 объекта «Наружное электроосвещение 0,4 кВ улица Григория Кукуевичского (от пр. Набережный до ул. Магистральная)» и предоставить доступ представителям ООО «СГЭС» для освидетельствования технического состояния опоры наружного освещения.

Срок: до 20.03.2025 г.

2. ООО «СГЭС» провести освидетельствование технического состояния опоры № 7 объекта «Наружное электроосвещение 0,4 кВ улица Григория Кукуевичского (от пр. Набережный до ул. Магистральная)» после отчистки снежных масс.

Срок: до 21.03.2025 г.


3. ООО «СГЭС» направить в адрес концедента акт освидетельствования технического состояния опоры № 7 объекта «Наружное электроосвещение 0,4 кВ улица Григория Кукуевичского (от пр. Набережный до ул. Магистральная)» с указанием состояния опоры, фундамента опоры и грунта.

Срок: до 25.03.2025 г.

Приложение: фототаблица на 7 л.

Согласовано:

Биль Ольга Олеговна



специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

Байков Андрей Борисович



заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Администрации города

Дерюшев Владислав Андреевич



главный специалист отдела организации содержания и контроля улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК»

Егоров Илья Александрович




заместитель главного инженера по уличному освещению ООО «Сургутские городские электрические сети»

Подписи Сторон



/Слепов М.Н./

От Концедента



/Пак М.Ч./

От Концессионера

Приложение к Акту о результатах внепланового мероприятия контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 28.12.2023 № 01-12-799/3 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ФОТОТАБЛИЦА













